

Profil en long d'assainissement EP et EU

X : 1/250
Y : 1/100

PC : 134.00 m

Cotes Terrain Naturel	130.00	130.86	137.30	137.22
Números des regards	EU 01	EP 02	EU 03	EU exist 03
Cotes fil d'eau	136.79	136.23	135.41	135.38
Profondeurs fil d'eau	2.21	2.63	1.99	1.84
Distances partielles	28.00	41.00	3.74	
Pentes (%)		-2.00%	68.00	72.74
Dimensions et Matériaux		PP250	-0.80	
Cotes Terrain Naturel	139.00	138.91	137.30	137.22
Números des regards	EP 01	EP 02	EP 03	EP exist 02
Cotes fil d'eau	137.50	137.00	136.16	136.11
Profondeurs fil d'eau	1.50	1.91	1.14	1.14
Distances partielles	25.00	42.00	5.71	
Pentes (%)		2.00%	67.00	72.74
Dimensions et Matériaux		PP315	0.80%	

Plan de situation
Ech: 1/250

LEGENDE

EXISTANT

EU E-P EAU ECL CREOC POST Canalisation Eaux Usées
E-P E-P EAU ECL CREOC POST Canalisation Eaux Pluviales
EAU EAU Réseau Eau Potable
ECL ECL Réseau Eclairage public
CREOC CREOC Réseau Creos
POST POST Réseau POST

PROJET


--- Limite PAP
--- Branchement réseau EP
--- Raccordement particulier sur EU
--- Caniveau 3 lilles de pavés
● Descente d'eau de toiture
■ Regard de contrôle EU
■ Grille avaloire

Nota:

- Référence plan PAP (Architecte-Urbaniste Co3) :
- 2422_PAP_Rue du Port_Mertert_nouveau concept_2025_09_11
- Référence réseau d'assainissement :
- 20/1330_T-ASB-002 (Schroeder & associés)

La position des réseaux secs existants ainsi que projetés est schématique.
Les cotes couvertes sont à ajuster selon le nivellement final.

- La construction A : Toiture végétalisée avec une épaisseur minimale de 15 cm
- La construction B : Toiture végétalisée avec une épaisseur minimale de 15 cm



Autorisation

FONDS DE PLAN BD-TOP© : ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG - COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES



Administration Communale de Mertert

PAP BEP "10-12 Rue du port" à Mertert

CONCEPT D'ASSAINISSEMENT

IND	DATE	DESSINE	CONTRÔLE	VALIDE	MODIFICATIONS
E		INITIALE	VISA	INITIALE	VISA
D					
C	03/11/2025	D.Dr.	J.Wa	C.Wi	Mise à jour du fond de plan
B	04/07/2025	D.Dr.	J.Wa	C.Wi	Mise à jour du fond de plan
A	04/08/2025	D.Dr.	J.Wa	J.Wa	Mise à jour de l'assainissement et du fond de plan

ECHELLE	N° PROJET	N° PLAN	INDICE
/ 24/04/2025	D.Dr.	J.Wa	C.Wi
		M.Tr.	
Variable	H256935	HYD_AUT_SIT-001	C

TR Engineering
Ingénieurs - conseils

T +352 49 00 65-1
E a-mail@tr-engineering.lu
www.tr-engineering.lu

86-88, rue de l'Égalité
B.P. 1034
L-1456 Luxembourg